



Salto, 27 de febrero de 2025.

Sres. Adquirentes del Pliego de Condiciones

EXP. N° 5908/2025

Presente

Con respecto a la Licitación Abreviada para el “CERRAMIENTO DE PISCINAS EN TERMAS DEL DAYMAN” tramitada según Expediente N.º 5908/2025 se notifica a Ud. las siguientes aclaraciones al Pliego:

ACLARACIÓN:

Para la estructura se proyecta que será necesario por la corrosión del Color aplicar Protección tipo epoxi $>$ a 200 micras y como terminación pintura poliuretana color blanca como filtro solar por el problema del epoxi frente al sol y calcinación.

La cantidad de “manos” a aplicarse de cada uno de los productos serán según la recomendación del proveedor.

VISITA DE OBRAS: Se fija nueva visita de Obras para el día 28/02/2025 hora 10:00 (No será necesario la asistencia a las 2 visitas, bastará con la presencia a una de ellas)

SOLICITUD DE PRORROGAS: Debido a los tiempos manejados por la administración no es posible acceder a prorrogar el llamado.

Of. de Licitaciones
Intendencia de Salto